



FJERNING, SANERING ELLER UTSKIFTING AV NEDGRAVD OLJETANK

Veiledning til utfylling av meldeskjema

Olje på avveie kan forårsake fare for både brann og forurensning. Det er derfor regler for oljetanker både i forskrifter til forurensningsloven og til brannvernloven. Dessuten regnes arbeid med oljetanker som byggesak som må meldes. For å få en enkel og smidig saksbehandling har bygningsmyndighetene delegert behandling av saker som gjelder arbeid på eksisterende fyringsanlegg til brannvesenet. Det betyr at vi skal behandle følgende saker:

| Sakstype | Krav |
|---|--|
| Kontroll av nedgravd oljetank | Forurensningsforskriften, § 1-5 og lokal forskrift om nedgravde oljetanker. Brannvesenet sender eget varsel til eiere av registrerte tanker som står for tur til kontroll. |
| Fjerning av nedgravd oljetank | Forurensningsforskriften, § 1-8 og § 1-9. Tank som permanent tas ut av bruk skal fjernes. Tilknyttede rør skal fjernes eller gjøres ubrukelige slik at utilsiktet fylling ikke er mulig. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å gi fare for lekkasje, skal destrueres (i praksis leveres til godkjent mottak). Bruk meldeskjema, del 1 og 2. |
| Sanering av nedgravd oljetank | Tanker som ikke lar seg fjerne, kan på spesielle vilkår bli liggende. Eier må søke om dette. Brannvesenet kan orientere nærmere. |
| Utskifting av nedgravd tank med ny tank i samme grop | Forurensningsforskriften, § 1-9, Forskrift om håndtering av farlig stoff, §§ 7, 8 og 9 og byggesaksforskriften § 4-3. Bruk meldeskjema, del 1 og 2. |
| Utskifting av nedgravd tank med ny innvendig tank, eller utskifting av innvendig tank | Forurensningsforskriften, § 1-9, Forskrift om håndtering av farlig stoff, §§ 7, 8 og 9 og byggesaksforskriften § 4-3. Bruk meldeskjema, del 1 og 2. Meldeskjemaet kan bare brukes for tanker som rommer 4 000 liter eller mindre. For større tanker må det søkes bygningskontrollen. Innendørs tanker skal stå i egen branncelle. Krav til rom fremgår av veiledning til Forskrift om tekniske krav til byggverk, § 11-8, tabell 4. Vegger, tak og dør skal tilfredsstillende branncellekrav, og tanken skal stå i oppsamlingskar eller være dobbeltvegget. Garasje med areal inntil 50 m ² kan brukes dersom kravene oppfylles. Tanken skal være typegodkjent. I monteringsanvisningen er branncellekravene vanligvis nøye beskrevet. Dessuten skal eventuelle særkrav for tanken være beskrevet. Ta vare på monteringsanvisningen. |

De to siste sakstypene krever i prinsippet søknad, men saksgangen blir vanligvis som melding, dersom vi får de opplysningene som fremgår av søknadsskjemaet. Nye anlegg og utvendig tank på nytt sted (nedgravd eller over bakken) skal behandles av bygningsavdelingen.

**Melding om
SANERING 1 ELLER SANERING 2 AV NEDGRAVD OLJETANK**

Dette skjemaet fylles ut og sendes til Hedmarken brannvesen. Krav i de forskrifter som er nevnt på veiledningsarket skal etterleves.

.....
eier

.....
adresse

.....
gårds- og bruksnummer

.....
postnummer og sted

Meldeskjema: Sanering 1

Følgende krav må oppfylles:

- Tanken tømmes og rengjøres
- Tanken fylles med sand, grus eller annet egnet materiale.
- Alle tilgjengelige rør fjernes.
- Brannvesenet får melding når arbeidet er utført. Rengjøringen må beskrives, eventuelt bekreftes av sakkyndig firma.

Opplysninger om den nedgravde tanken:

Materiale: Stål Glassfiber Annet

Volum: liter

Opplysninger om sanering:

Ble det ved oppgraving registrert spor av olje, lukt eller annet som tyder på lekkasje fra tanken?

Ja Nei Hvis ja skal brannvesenet varsles for å avtale felles befarings. Unnlattelse kan medføre straffeansvar.

Ble tanken tømt og avgasset:

Hva ble tanken fylt med:

.....
dato

.....
eier

.....
rørlegger (firma)

Meldeskjema: Sanering 2

Følgende krav må oppfylles:

- Tanken tømmes så langt det er mulig gjennom rør tilkoblet tanken.
- Alle tilgjengelige rør fjernes.
- Brannvesenet får melding når arbeidet er utført.

Opplysninger om tanken:

Materiale: Stål Glassfiber Annet Volum liter

.....
dato

.....
eier

.....
rørlegger (firma)