

Informasjon om feiing og tilsyn i Hamar, Stange og Løten kommune.



Alle tak med helling mot gesims eller lignende skal ha fastmontert takstige eller trinn som tilfredsstillende krav til Norsk Standard (NS). Vanligvis er det materialer av stål som er galvanisert eller pulverlakkert. Stige eller trinn skal være montert etter monteringsanvisning. Det aksepteres ikke stiger som er festet med kjetting rundt skorstein, bruk av mønebøyle, trestiger eller lignende.

Dersom det er flere skorsteiner på samme tak skal det være montert gangbro/stigetrinn mellom disse eller fastmontert stige/trinn til hver skorstein. Er skorsteinen høyere enn 120 cm over tak, skal det være montert arbeidsplattform som tilfredsstillende Norsk Standard. Adkomststiger skal sikres mot utglidning og rekke minst 1 meter over avsatsen/kanten på taket. Stigen skal være typegodkjent.

Dersom eiendommen mangler fastmontert sikker adkomst, vil det ikke bli utført feiing. For å finne en tilfredsstillende løsning for utbedring anbefales det at eventuell takleverandør kontaktes, eller man kan ta kontakt med firma som leverer/monterer godkjente stiger og plattformer.

Der hvor det er praktisk vanskelig å ettermontere takstige kan et alternativ være å montere feieluke på skorstein i loftsetasje. For mer informasjon, kontakt feieravdelingen.

Unntak fra kravet om fastmontert takstige/trinn

Det er foretatt en generell risikovurdering av hvilke bygninger som kan gis fritak fra kravet om fastmontert takstige/trinn. Dette gjelder:

- Bygninger med torvtak med takhelling inntil 25 grader.
- Bygninger med shingel- eller papptekke med takhelling inntil 10 grader.

Vi plikter å følge Arbeidstilsynets regelverk om arbeid på tak for å opprettholde et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Kravene om sikker adkomst til og på tak, står beskrevet i forskrift om brannforebygging § 6 og § 17 omhandler feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Ved tilsyn med fyringsanlegg er det vanligvis ikke nødvendig å sette opp stige. Feieren vil ved tilsyn foreta en visuell kontroll av ildsteder, røykkanaler og skorstein. Vi tar en enkel sjekk av tilstand på røykvarslere og slukkeutstyr, samt at plassering er korrekt.

Kontaktinformasjon

Hans Nilsen - feierinspektør, 951 35 047, hans.nilsen@hedmarken-brannvesen.no

James Mercer – avdelingsleder, 926 13 471, james.mercer@hedmarken-brannvesen.no

Brannsjef
Torgeir Dybvig

Avdelingsleder
James Mercer